

МЕТОДИКА ПОШУКУ ВТРАТ ВОДИ В ЖИТЛОВОМУ БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

№ п/п	Причини небалансу (втрат води)	Способи пошуку втрат води та їх усунення
1	Наявність безоблікових врізок, в тому числі тих, що можуть використовуватися на господарські потреби: прибирання сходових кліток, поливання газонів, миття автомобілів.	Виявлення та усунення безоблікових врізок. У разі потреби в наявності водопровідної врізки для господарських потреб встановлення лічильника та прийняття на абонентський облік в КП “Тернопільводоканал”.
2	Можливий аварійний стан внутрішньобудинкових мереж, витік на мережах, в помешканні споживачів, в тому числі прихований.	Перевірка стану внутрішньобудинкових мереж, нічний моніторинг споживання води по загальнобудинковому лічильнику в період коли, як звичайно, споживання незначне (з 2 ⁰⁰ до 4 ⁰⁰ години ночі).
3	Відсутність показників лічильників	Встановлення абонентів, які не передають показники лічильників, особливо тривалий період часу, проведення обстежень в таких споживачів з одночасним фіксуванням фактичного показника.
4	Подання показників лічильників, що не відповідають фактичним.	Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з метою переконання споживачів передавати реальні показники.
5	Неодночасність подання показників лічильників	Коригування показників лічильників (приведений показник) на розрахункову дату, останній день місяця.
6	Недооблік за індивідуальними водолічильниками (згідно з технічними паспортами виробників водомірів водолічильники мають допустимі похибки під час вимірювання обсягу спожитої води, а також монтаж значної частини квартирних водомірів у вертикальному розташуванні, що	Забезпечення метрологічної повірки лічильників, бажано способом заміни на новий водомір, пошук шляхів перевстановлення лічильників у горизонтальне положення.

	переводить результати вимірювання приладом обліку в нижчий клас точності з більшими похибками)	
7	Втручання в роботу водомірів (використання потужних магнітів, відмотування показників в зворотній бік), і т. д.	Проведення порівняльного аналізу споживання води мешканцями будинку з розрахунком на одну особу в добу з середньостатистичним показником по місту на одну особу в добу (згідно інформації по індивідуальних лічильниках). У разі виявлення мешканців, в яких споживання на одну особу в добу становить менше середньостатистичного показника, проводиться перевірка правильності роботи лічильників, наявності пломб, фактів втручання в роботу водомірів та контрольне зняття їх показників, а також звірка щодо кількості фактично проживаючих мешканців до кількості зареєстрованих.